

「校園建築與景觀先期規劃小組」第十一次會議紀錄

- 壹、 時間：89年7月18日（星期二）下午二時
- 貳、 地點：浩然圖書館八樓第三會議室
- 參、 主席：張總務長新立教授
- 肆、 出席、列席人員：（詳后附簽到簿）
- 伍、 簡報與綜合討論：（略）
- 陸、 結論：
 - 一、中軸園道景觀規劃案初步設計期中簡報：
 - （一）浩然圖書館前廣場除保留現有節慶聚會之功能外，請顧問公司配合週邊環境進行整體規劃，以增加廣場之綠化與活潑性。
 - （二）中軸園道旁之工六館位置，於圖面上放樣有誤，請確認後修正。
 - （三）北大門入口廣場區之動線、綠地設計，以正式性為主。
 - （四）中軸園道至西區未來行政大樓、教學區，建議以階梯型式結合未來建築進行設計；中正堂週邊廣場係採地面下凹（地塹）型式以形塑空間秩序感，或採不同之鋪面材質以區分人、車系統，請顧問公司提出不同替選方案，並於下次會議中討論。
 - （五）為配合學校中軸園道整體設計，建議顧問公司就校園內行車系統併案進行整合，以創造校園人、車動線秩序感。

二、南大門新建工程設計案細部簡報：

- (一) 基於校地內土方平衡考量，有關南大門部分填方工程所需之土方，請由綜合球館或西區校地提供。
- (二) 南大門附近具有景觀價值之現有樹種，宜儘量保留。
- (三) 本南大門新建工程與附近之勝利幼稚園、同步輻射中心及現有南大門等進出入口距離較近，請顧問公司考量交通衝擊性。
- (四) 請顧問公司參酌與會同仁所提意見，儘速進行工程預算及施工圖說。

三、綜合球館新建工程規劃設計報告書簡報：

- (一) 為方便學校師、生、職工使用綜合球館設備，建議三座網球場均採室內設計，但為避免建築量體過於龐大，有關建材、外牆、造型等均應與週邊環境配合，並考量未來特二號道路、附近高壓電線路等限制條件，作一整體設計。
- (二) 在學校預算許可範圍內，建議綜合球館之屋頂、外牆採用簡潔、輕巧、明快、具現代感之質材，並考量通風、採光等設備。
- (三) 為配合政府無障礙空間政策，本球館宜設置電梯乙座。

柒、散會（下午四時五十分）。